



Proj. bednarka FeZn 25x4mm połączyc z istniejącymi uziami stacji trafo.
 Proj. bednarka FeZn 25x4mm uktodana wzdłuż trasykablowej do ZK Bud. demontażu

Ochronnik przep. B	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
--------------------	---------	---------	---------

UKŁAD ZASILANIA TN-C
 OCHRONA PRZEZ SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE

Obiekt: Budowa linii kablowej zasilającej złącze kablowe, wymiana rozdzielni głównej nr 2 i zmian układu zasilania na terenie ZGOK w Rzędowie
 Adres: Rzędów, gm. Tuczępy dz. nr 122/6, 122/7, 144/1, 144/12, 144/14

Data :
 marzec, 2015

Treść rysunku :
 Schemat wyposażenia projektowanej rozdzielni RG2

Branża :
 ELEKTRYCZNA
 Skala :

Projektował: mgr inż. Adam Malarski	Nr upr. KI-404/94	Podpis :	Nr rysunku : E2
Opracował: mgr inż. Łukasz Różycki	Nr upr.	Podpis :	
Sprawdził: mgr inż. Jan Madej	Nr upr. 160/85	Podpis :	